



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
DIREZIONE REGIONALE – UFFICIO II
Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso – Tel. 0874 4975

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto leg.vo n. 50/2016;
- VISTE** le linee guida ANAC n. 2 del del 2016 di attuazione del decreto leg.vo n. 50 del 2016 su "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie;
- RILEVATA** la necessità di provvedere alla integrazione e completamento dell'impianto di rilevazione incendi negli Uffici USR Molise sede di Campobasso;
- VISTA** la propria determina prot. 8422 del 22/12/2016 riguardante l'avvio della procedura di scelta del contraente per la stipula del contratto per la realizzazione dei lavori di installazione dell'impianto di rilevazione fumi;
- VISTA** la propria determina prot. 8453 del 29/12/2016 riguardante all'affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto di rilevazione incendi per gli Uffici USR Molise in via Garibaldi, 25 Campobasso in favore della ELETTRICA GREEN S.R.L;
- RITENUTO** di dover procedere con urgenza ai lavori sopra richiamati di quanto sopra descritto;
- SENTITA** la ditta installatrice del dispositivo di sicurezza già installato ed esaminato l'offerta fatta pervenire dalla stessa Ditta;
- VISTO** il preventivo della ditta ATENA sintec srl che, a richiesta della ditta Elettrica GREN e dopo aver effettuati opportuni sopralluoghi, ha fatto pervenire un'offerta economica per la realizzazione di quanto necessario per l'importo di Euro 1600,00 più IVA 22% come per legge per un totale di Euro 1952,00;
- VISTA** la sufficiente disponibilità di fondi sul cap. 2539/1 E.F. 2018;
- ASSEGNATO** il CIG n. **Z2925FCEB2**;

DETERMINA



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
DIREZIONE REGIONALE – UFFICIO II

Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso – Tel. 0874 4975

- a) Di ritenere congruo il preventivo della Ditta ATENA sintec srl - Zona industriale Fresilia - 86095 Frosolone (IS) - P.IVA/CF 00923190946;
- b) Di accettare l'offerta della su citata Ditta pari ad Euro **1600,00 + IVA 22%** per un totale di Euro **1952,00**;
- c) Di autorizzare la stessa Ditta ad iniziare subito i lavori per l'installazione di quanto in appresso indicato:
 - **Installazione con fornitura di pulsanti analogici di emergenza a rottura vetro**
Luogo di installazione:
 - Piano Terra (due Pulsanti);
 - Primo Piano (un Pulsante);
 - Secondo Piano (un Pulsante).
 - **Installazione con fornitura di SIRENA DI EVACUAZIONE con alimentazione supplementare come previsto dalla normativa vigente**
Luogo di installazione:
 - Scalinata Principale
 - **Installazione con fornitura di Tubazioni PVC, Scatole di derivazione in PVC, Cavi elettrici .**
Tubazioni, cavi e scatole di derivazione, opportunamente dimensionati, saranno forniti completi degli accessori necessari per la corretta installazione.
 - **Attività di programmazione della centrale esistente per configurare i nuovi dispositivi installati**

E' nominato responsabile unico del procedimento **Antonio PARISI**.

Il Dirigente
Pasquale DE FEO

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.